



**Umweltinspektionsbericht Nr. 111- 2104 / 2025**

---

**Bericht über das Ergebnis einer**

**Medienübergreifenden Umweltinspektion**

im Rahmen der behördlichen Überwachung nach § 93 Landeswassergesetz (LWG),  
§ 52 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und § 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

**1. Allgemeine Angaben**

Standort:

**Bergische Landstraße 605  
40629 Düsseldorf**

Anlagenbezeichnung:

**öffentliche Tankstelle**

Betreiber:

**Aral Tankstelle / Unterpächter: Herr Erdogan**

Zuständige Überwachungsbehörde:

**Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz Düsseldorf**

weitere beteiligte Behörden:

Datum der Inspektion:

**22.05.2025**

Dauer der Inspektion vor Ort:

**2,0 Stunden**

angemeldete

unangemeldete

Inspektion

weitere Standortdaten:

**weitere Standorte in Düsseldorf vorhanden (andere Pächter)**

Umweltmanagementsystem:

vorhanden

nicht vorhanden

Inspektionsbericht ausgestellt am: **25.06.2025**



## Umweltinspektionsbericht Nr. 111- 2104 / 2025

---

### 2. Umfang der Umweltinspektion

#### **2.1 Inhaltlicher Umfang der Umweltinspektion Umweltmedien / Rechtsbereiche**

A) Wasserrecht

- Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
  - Abwasserbeseitigung
- 

B) Abfallrecht

- Gewerbeabfallverordnung
  - Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetz
- 

C) Immissionsschutzrecht

- Bundesimmissionsschutzgesetz: 20. und 21. BImSchV
- 

D) Sonstiges

---

#### **2.2 Räumlicher Umfang der Umweltinspektion:**

Gebäude / Anlage: Gegenstand der Inspektion

- öffentliche Tankstelle Bergische Landstraße 605
- 

### 3. Ergebnisse der Umweltinspektion:

#### **Ergebnis der Umweltinspektion**

- Keine Mängel
- Geringfügige Mängel
- Erhebliche Mängel
- Schwerwiegende Mängel



**Umweltinspektionsbericht Nr. 111- 2104 / 2025**

---

**Beschreibung der Mängel:**

- 1. Das LAG der doppelwandigen unterirdischen Kraftstoffleitung ist durch einen zugelassenen Fachbetrieb instand zu setzen.**  
(Rechtsgrundlage: § 62 WHG i. V. m. §§ 45, 46, 62 AwSV sowie TRwS 781)  
**Mängeleinstufung: erheblich**
- 2. Der Fernfüllschacht ist zu entleeren und die Flüssigkeit ist fachgerecht zu entsorgen.**  
(Rechtsgrundlage: § 62 WHG i. V. m. §§ 45, 46, 62 AwSV sowie TRwS 781)  
**Mängeleinstufung: erheblich**
- 3 Die Domschächte müssen vom Betreiber regelmäßig kontrolliert werden (Betreiberpflichten).**  
(Rechtsgrundlage: § 62 WHG i. V. m. §§17, 24, 45, 46, 48, 62 AwSV sowie TRwS 781)  
**Mängeleinstufung: erheblich**
- 4 Die Domschächte sind zu entleeren und die Flüssigkeit ist fachgerecht zu entsorgen.**  
(Rechtsgrundlage: § 62 WHG i. V. m. §§17, 45, 46, 62 AwSV sowie TRwS 781)  
**Mängeleinstufung: erheblich**
- 5 Die Abscheideranlage ist durch ein Fachunternehmen zu reinigen.**  
(Rechtsgrundlage: § 62 WHG i. V. m. §§ 17 und 46 AwSV, TRwS 781)  
**Mängeleinstufung: erheblich**

---

**Veranlasste Maßnahmen:**

Revisionsschreiben samt Aktennotiz vom 22.05.2025

---

**Erfolgte Mängelbeseitigung:**

keine

---

#### 4. Erläuterungen

Die Umweltbehörden sind durch den Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein – Westfalen vom 24.09.2012 verpflichtet, bei Betrieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durchzuführen.

Im Rahmen der Umweltinspektion wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltaanforderungen an betriebliche Tätigkeiten gezielt überprüft. Im Inspektionsbericht werden der Umfang der im Rahmen der Inspektion durchgeführten Überprüfungen sowie die festgestellten Ergebnisse wiedergegeben.

Die Ergebnisse der Umweltinspektionen werden wie folgt bewertet:

**Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die **augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können**.

Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend.

Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

**Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die **zu Umweltbeeinträchtigungen führen können**.

Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern.

Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

**Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu **akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können**.

Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern.

Ggf. ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen.