



## **Grundsätzliche Anforderungen der Feuerwehr Düsseldorf – Einhaltung von Abständen zwischen temporären Aufbauten und Gebäuden – bei Veranstaltungen im Freien in der Landeshauptstadt Düsseldorf**

Dieses Merkblatt informiert Sie über grundsätzliche Anforderungen der Feuerwehr Düsseldorf zur Einhaltung von Abständen zwischen temporären Aufbauten (Verkaufsständen, Bierwagen, Zelten, etc.) und angrenzenden Gebäuden bei Veranstaltungen im Freien.

Es soll Ihnen helfen, bereits bei der Planung auf diese Punkte zu achten und die notwendigen Abstände einzuhalten. Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie unten auf dieser Seite Ansprechpartner der Feuerwehr Düsseldorf.

### **Grundsätzliches**

Die allgemeinen Anforderungen zu Aufbauten resultierend aus dem Merkblatt „Grundsätzliche Anforderungen von Feuerwehr und Rettungsdienst für Veranstaltungen im Freien in der Landeshauptstadt Düsseldorf“ bleiben durch dieses Merkblatt unberührt, hierzu zählen u.a.:

- Alle Aufbauten (Stände, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen, etc.) sind so zu sichern, dass sie wind- und sturmsicher betrieben werden können.
- Es ist sicherzustellen, dass bei aneinander gestellten Aufbauten, in Abständen von längstens 20m ein Durchgang/Abstand von mindestens 3m Breite zwischen den Aufbauten freigehalten wird.
- Hauseingänge, Rettungswege und Feuerwehrezufahrten sind dauerhaft freizuhalten.
- Dachvorstände/Markisen von Aufbauten, Verkaufsständen/-wagen etc. müssen sich in mindestens 2,00m Höhe befinden.
- Aufbauten sollten als Orientierungshilfe mittels „Hausnummern“ eindeutig für die Besucher zu kennzeichnen werden.

### **Schutzziel**

Die Einhaltung der nachfolgend genannten Mindestabstände dient im Wesentlichen der Verhinderung eines sog. Brandüberschlags sowie der Rauchausbreitung auf angrenzende Gebäude.

Zunächst nicht betrachtet werden mögliche notwendige Wegebeziehungen für Besucher, Standflächen für Kunden sowie ggf. Service-Aspekte durch die Art des Aufbaus.



### Aufbauten und Mindestabstände

Aufbauten	Nutzung	Abstände	Hinweise zur Aufstellung	Allgemeine Hinweise
<b>Bierwagen</b>	Getränkverkauf	3,00m 1,50m	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Abstand zum Fahrwerk</li><li>▪ Abstand zur Ausschankfläche bzw. Dachvorsprung</li></ul>	
<b>Imbiss-Wagen</b>	Zubereitung/Verkauf von Speisen	mind. 3,00m	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ geschlossene Seite zum Gebäude</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feuerlöscher Typ F erforderlich</li></ul>
<b>Imbiss-Zelt</b>	Zubereitung/Verkauf von Speisen	mind. 3,00m		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feuerlöscher Typ F erforderlich</li></ul>
<b>Foodtruck</b>	Zubereitung/Verkauf von Speisen	mind. 3,00m	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ geschlossene Seite zum Gebäude</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feuerlöscher Typ F erforderlich</li></ul>



<b>Verkaufszelt</b>		kein Mindestabstand erforderlich	▪ max. 3,00m * 3,00m	▪ kein Betrieb von Gasanlagen ▪ keine erhöhten Brandlasten
<b>Thekenanlagen</b>		kein Mindestabstand erforderlich		▪ kein Betrieb von Gasanlagen
<b>Kühlanhänger</b>	Lagerbereich	kein Mindestabstand erforderlich		▪ allseitig umschlossen
<b>Kühlcontainer</b>	Lagerbereich	kein Mindestabstand erforderlich		▪ allseitig umschlossen
<b>Fahrzeuge</b>	Lagerbereich	mind. 1,00m		▪ keine Lagerung von erhöhten Brandlasten, keine Gasflaschen
<b>Lagerbereiche im Freien</b>	Lagerbereich	mind. 3,00m		▪ Keine Brandlasten, Gasflaschen, etc. ▪ Umzäunung erforderlich
<b>Fliegende Bauten</b>	diverse Nutzungen	mind. 3,00m		▪ Abnahme durch Bauaufsicht



### **Weitere Hinweise**

Die Vorgaben und Hinweise der Feuerwehr Düsseldorf werden Bestandteil der zu erteilenden straßenverkehrlichen, gewerblichen Erlaubnis durch das Ordnungsamt und/oder der Nutzungsvereinigung/Erlaubnis durch das Garten-, Bauaufsichtsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Einhaltung der Anforderungen dieses Merkblattes stellt keine Genehmigung zur Durchführung der Veranstaltung dar.

Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die Umsetzung und Berücksichtigung der gestellten Anforderungen.

### **Ansprechpartner der Feuerwehr Düsseldorf**

Eine Beratung durch Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf zu allgemeinen und speziellen Fragestellungen rund um das Thema Veranstaltungen ist generell per Email oder Telefon möglich.

Hotline Veranstaltungen: 0211-89 20 888

Ansprechpartner:                Herr Brüls  
    Herr Uhr  
    Herr Grunewald

Email:                                [feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de](mailto:feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung.

Ihre Feuerwehr Düsseldorf