



Planungshinweise zum Brandschutz in Kita & Groß-/Tagespflege

Die dargestellten Inhalte dienen zur Orientierung für Planverfasser. Verbindlich sind die im Genehmigungsverfahren im Einzelfall getroffenen Festlegungen der Genehmigungsbehörden.

Kindertagesstätten (Kita)

- **Nutzungsänderungsantrag** erforderlich
- **Brandschutzkonzept** erforderlich
- **Schlafräume** für Kinder unter 2 Jahre **nur im Erdgeschoss zulässig**
- **Schlafräume** benötigen **direkten Ausgang ins Freie**
- **Grundsätzlich zwei bauliche Rettungswege:**
 - **Treppenträume** **oder Außentreppe**
 - **Wendeltreppe** **zulässig** wenn nach GU-V 561
 - Spindeltreppen **unzulässig**
- **Regelfall: Gruppenbereiche** (Aufenthaltsraum und direkt angrenzende Nebenräume) **mit direkten Ausgängen ins Freie** (Breite mind. 0,9 m)
- **Brandwarnanlage** nach DIN VDE V 0826-2
- Mind. 1 **Wasser-Feuerlöscher** je Geschoss nötig
- **Brandschutzordnung** nach DIN 14096 Teil A und B insbesondere unter Berücksichtigung der Rettungsmöglichkeiten für Kleinstkinder aufzustellen

Großtagespflege

- max. **9 Kinder** gleichzeitig, variabel zwischen 0 bis 3 Jahren
- dauerhaft **mind. zwei** Kindertagespflegepersonen anwesend sein (ab 6 Kinder)
- **Nutzungsänderungsantrag** erforderlich
- kein Brandschutzkonzept nötig
- Lage der Einrichtung **grundsätzlich im Erdgeschoss**
- Zweiter Rettungsweg **ebenengleich über Tür**; Höhenunterschied bis 25 cm akzeptabel
- Grundsätzlich aus jedem Aufenthaltsraum **unmittelbarer Ausgangs ins Freie** nötig
- Ausgänge während der Betriebszeit **jederzeit** ohne Schlüssel o.ä. **öffnbar**
- **Rauchwarnmelder** bei Größe bis zu 200 m², darüber hinaus vernetzte Rauchwarnmelder nach DIN 14676
- **Wasser-Feuerlöscher** nötig
- **Betreiber** hat **Selbstrettung** vor Eintreffen der Feuerwehr **sicherzustellen**.
- **Brandschutzordnung** nach DIN 14096 Teil A und B insbesondere unter Berücksichtigung der Rettungsmöglichkeiten für Kleinstkinder aufzustellen

Tagespflege

- max. **5 Kinder** gleichzeitig, variabel zwischen 0 bis 3 Jahren
- **min. 1** Kindertagespflegeperson
- in eigener Wohnung oder extra angemieteten Räumen (dann ggf. Nutzungsänderungsantrag erforderlich)
- zweiter Rettungsweg wie Wohnnutzung (§ 33 BauO NRW)
- **Rauchwarnmelder** nötig
- **Wasser-Feuerlöscher** nötig

Stand: Dezember 2019

Landeshauptstadt Düsseldorf
Jugendamt
Bauaufsichtsamt
Feuerwehr und Rettungsdienst